

LEGENDA	
	Gruppo di misura dell'ente fornitore di energia elettrica
	Quadro elettrico di distribuzione in PVC autoestinguente, grado di protezione minimo IP55
	Armadio stradale tipo Conchiglia o equivalente (vedi particolare) per alloggiamento contatore di energia Ente fornitore e quadro QIP-16240
	Armatura per illuminazione stradale ESISTENTE, per lampada ai vapori di Mercurio ad alta pressione, potenza 125 W, classe I, grado di protezione minimo IP55, montata su palo in cemento armato, h. 8m i.t. (montaggio testa-palo)
	Armatura per illuminazione stradale tipo AEC mod. ITALO 1 (art. OF3 STE-M 4.5-3M), corpo in alluminio pressofuso verniciato, per lampada Led 61W (3 moduli), alimentazione 525mA, alimentatore con funzione auto-dimm, vetro piano temprato ad elevata trasparenza (sp. 4mm), ottica STE-M, classe II, inclinazione con sbalzo da 0° a -20°, grado di protezione IP66 montata su palo cónico in lamiera zincata a caldo, spessore 4mm, sbalzo da palo 1m, h=8m fuori terra, completo di morsetteria (in classe II), pozzetto ispezionabile alla base, dimensioni minime 400x400mm con chiusura in ghisa corabile riportante la scritta "Illuminazione pubblica" e fori laterali per passaggio tubazione diam. minimo 110mm
	Armatura per illuminazione stradale tipo AEC mod. ITALO 1 (art. OF3 STE-M 4.7-2M), corpo in alluminio pressofuso verniciato, per lampada Led 54,5W (2 moduli), alimentazione 700mA, alimentatore con funzione auto-dimm, vetro piano temprato ad elevata trasparenza (sp. 4mm), ottica STE-M, classe II, inclinazione con sbalzo da 0° a -20°, grado di protezione IP66 montata su palo cónico in lamiera zincata a caldo, spessore 4mm, sbalzo da palo 1,5m, h=8m fuori terra, completo di morsetteria (in classe II), pozzetto ispezionabile alla base, dimensioni minime 400x400mm con chiusura in ghisa corabile riportante la scritta "Illuminazione pubblica" e fori laterali per passaggio tubazione diam. minimo 110mm

LEGENDA ISOLINEE

- 5.0 lx
- 10.0 lx
- 20.0 lx
- 30.0 lx

POSIZIONE INDICATIVA
ULTIMA ARMATURA ESISTENTE

PROVINCIA DI
COMUNE DI

CUNEO
CUNEO

COMMITTENTE

GRAFFINI GUIDO / M.R. Srl
Via del Cantone n. 8 / Via Torino n. 381
12100 CUNEO / 12100 CUNEO (CN)

OGGETTO

PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DELL'AREA PEC ATF2-RR1
SITA C/O
Via Rocca - Fraz. Roata Rossi
12100 CUNEO (CN)

DISPOSIZIONE TOPOGRAFICA
CORPI ILLUMINANTI E LINEE ISOLUX

SCALA
1:200

DISEGNO
2016-0243

TAVOLA
3

DATA
MARZO 2016

PERCORSO DIRECTORY
y/Alberti/Commesse 2016/
Studio Pellegrino e Pecolla/PEC
Roata Rossi/Disegni

ARCHIVIO FILE
Planimetria illuminazione

AGGIORNAMENTO

FIRMA DELLA DITTA

ANNOTAZIONI

Studio
Alberti

Via Bra 27/s - 12100 CUNEO
tel./fax: 0171.411393
info@studioalberti.net

TIMBRO/FIRMA

Collegio Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
Provincia di Cuneo
N. 486 Enrico

