

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56
ambito normativo **ATF2.RR1** del vigente P.R.G.C.

RICHIEDENTI: GRAFFINO Guido

Società M.R. S.r.l.

Società agricola Roata Rossi

PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE

(sovrapposizione totale opere di urbanizzazione)

Disegno tavola
Aprile 2016
Aggiornamenti:

Scala disegni
1:500

TAV.4

STUDIO TECNICO
PELLEGRINO & PECOLLO
ASSOCIATI

PELLEGRINO Arch. Marcellino - PELLEGRINO Geom. Battistino
PECOLLO Geom. Battistino - PELLEGRINO Geom. Luca

Via Antica di Busca n.133 - loc. Roata Rossi - CUNEO -
Tel. 0171 689035 Fax 0171 680924 e-mail studiombbi@gmail.com

PELLEGRINO Gabriel - Ingegnere

Progettazione edilizia, strutturale, geotecnica ed urbanistica

Via Vecchia di Cuneo n. 1 - 12022 - Busca (CN) 340.2189476
Codice Fiscale: PLL GRL 89720 D205F 0171.946957
Partita IVA: 03570920045 ing.gabrielpellegrino@gmail.com

1455AA02_2015_10_PEC

TUTTI I DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA

LEGENDA

- VIABILITA'
- MARCIAPIEDI
- PARCHEGGI
- AREA DI MASSIMO INGOMBRO DEGLI EDIFICI
- ACE + VE
- PISTA CICLABILE
- VIABILITA' PRIVATA
- AREE PRIVATE A SERVIZIO DEI LOTTI
- SUPERFICIE TERRITORIALE P.E.C. Zona ATF2.RR1
- Area privata per l'accesso ai lotti e non oggetto di scomputo
- Accesso ai lotti

OPERE DI ACQUEDOTTO

condotta esistente Ø 100 mmcondotta in ghisa sferoidale in progetto Ø 80 mmallacciamento privato in progettopozzetto in progetto

OPERE DI FOGNATURA

condotta esistente in gres Ø350 mmtubazioni in progetto in polipropilene (PP) triplo strato SN 12allacciamento privato in progettopozzetto in progetto

RACCOLTA ACQUE METEORICHE

- condotta in progetto in pvc rigido Ø200 mm
- condotta in progetto in pvc rigido Ø140 mm
- caditoie stradali in progetto
- pozzo perdente in progetto

CANALE IRRIGUO

- canale irriguo esistente
- canale irriguo esistente da intubare
- canale irriguo esistente già intubato


OPERE TELEFONICHE

- POZZETTO TELECOM ESISTENTE
- LINEA TELEFONICA IN PROGETTO:
CAVIDOTTI PRINCIPALI (DORSALI) TUBO PVC Diam. 125 mm.
- ALLACCI PRIVATI TUBO IN PVC Diam. 63 mm.
- NUOVI POZZETTI TELECOM 60x60

OPERE ELETTRICHE

- LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE
- PALO ESISTENTE
- LINEA ELETTRICA IN PROGETTO:
TUBAZIONE CON Ø140 MINIMO
- COLLEGAMENTI PRIVATI
- POZZETTO 60x60

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

	Gruppo di misura dell'ente fornitore di energia elettrica
	Quadro elettrico di distribuzione in PVC autoestinguente, grado di protezione minimo IP55
	Armadio stradale tipo Conchiglia o equivalente (vedi particolare) per alloggiamento contatore di energia Ente fornitore e quadro QIP-16240
	Cavidotto corrugato interrato ad almeno 50cm di profondità, in PVC autoestinguente, resistenza allo schiacciamento 750N
	Pozzetto in CLS con chiusino in ghisa carrabile dim. 400x400mm, riportante la scritta "Illuminazione pubblica"
	Cassetta di connessione in PVC autoestinguente da esterno grado di protezione minimo IP55
	Interruttore crepuscolare
	Armatura per illuminazione stradale ESISTENTE, per lampada ai vapori di Mercurio ad alta pressione, potenza 125 W, classe I, grado di protezione minimo IP55, montata su palo in cemento armato, h. 8m f.t. (montaggio testa-palo)
	Armatura per illuminazione stradale tipo AEC mod. ITALO 1 (art. OF3 STE-M 4.5-3M), corpo in alluminio pressofuso verniciato, per lampada Led 61W (3 moduli), alimentazione 525mA, alimentatore con funzione auto-dimm, vetro piano temprato ad elevata trasparenza (sp. 4mm), ottica STE-M, classe II, inclinazione con sbraccio da 0° a -20°, grado di protezione IP66 montata su palo conico in lamiera zincata a caldo, spessore 4mm, sbraccio da palo 1m, h=8m fuori terra, completo di morsetteria (in classe II), pozzetto ispezionabile alla base, dimensioni minime 400x400mm con chiusino in ghisa carrabile riportante la scritta "Illuminazione pubblica" e fori laterali per passaggio tubazione diam. minimo 110mm
	Armatura per illuminazione stradale tipo AEC mod. ITALO 1 (art. OF3 STW 4.7-2M), corpo in alluminio pressofuso verniciato, per lampada Led 54,5W (2 moduli), alimentazione 700mA, alimentatore con funzione auto-dimm, vetro piano temprato ad elevata trasparenza (sp. 4mm), ottica STW, classe II, inclinazione con sbraccio da 0° a -20°, grado di protezione IP66 montata su palo conico in lamiera zincata a caldo, spessore 4mm, sbraccio da palo 1,5m, h=8m fuori terra, completo di morsetteria (in classe II), pozzetto ispezionabile alla base, dimensioni minime 400x400mm con chiusino in ghisa carrabile riportante la scritta "Illuminazione pubblica" e fori laterali per passaggio tubazione diam. minimo 110mm