

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56

ambito normativo **ATF2.RR1** del vigente P.R.G.C.

RICHIEDENTI: GRAFFINO Guido

Società M.R. S.r.l.

Società agricola Roata Rossi

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Illuminazione pubblica planimetria e particolari

Disegno tavola

Aggiornamenti:

Aprile 2015

Scala disegni

1:200 - 1:20

TAV.8

STUDIO TECNICO

PELEGRINO & PECOLLO

ASSOCIATI

PELEGRINO Arch. Marcellino - PELEGRINO Geom. Battistino

PECOLLO Geom. Battistino - PELEGRINO Geom. Luca

Via Antica di Busca n.133 - loc. Roata Rossi - CUNEO -

Tel. 0171.689035 - Fax 0171.689024 - e-mail studioBM@gmail.com

PELEGRINO Gabriel - Ingegnere

Progettazione edilizia, strutturale, geotecnica ed urbanistica

Via Vecchia di Cuneo n. 1 - 12022 - (Cuneo) 340.239476

Casale Pusterla, P.A. 005, 00120-02050 0171.348057

Partita IVA: 03575920045 ing.gabriel@pelegrinoassociati.it

1455A02_2015_10_PEC

TUTTI I DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA

LEGENDA

SUPERFICIE TERRITORIALE P.E.C. Zona ATF2.RR1

Area privata per l'accesso ai lotti e non oggetto di scomputo

LEGENDA	
	Gruppo di misura dell'ente fornitore di energia elettrica
	Quadro elettrico di distribuzione in PVC autoestinguente, grado di protezione minimo IP55
	Armadio stradale tipo Conchiglia o equivalente (vedi particolare) per alloggiamento contatore di energia Ente fornitore e quadro QIP-16240
	Cavidotto corrugato interrato ad almeno 50cm di profondità, in PVC autoestinguente, resistenza allo schiacciamento 750N
	Pozzetto in CLS con chiusura in ghisa carrabile dim. 400x400mm, riportante la scritta "Illuminazione pubblica"
	Cassetta di connessione in PVC autoestinguente da esterno grado di protezione minimo IP55
	Interruttore crepuscolare
	Armatura per illuminazione stradale ESISTENTE, per lampada ai vapori di Mercurio ad alta pressione, potenza 125 W, classe I, grado di protezione minimo IP55, montata su palo in cemento armato, h. 8m f.i.t. (montaggio testa-palo)
	Armatura per illuminazione stradale tipo AEC mod. ITALO 1 (art. OF3 STE-M 4.5-3M), corpo in alluminio pressofuso verniciato, per lampada Led 61W (3 moduli), alimentazione 525mA, alimentatore con funzione auto-dimm, vetro piano temprato ad elevata trasparenza (sp. 4mm), ottica STE-M, classe II, inclinazione con sbarrico da 0° a -20°, grado di protezione IP66 montata su palo conico in lamiera zincata a caldo, spessore 4mm, sbarrico da palo 1m, h=8m fuori terra, completo di morsetteria (in classe II), pozzetto ispezionabile alla base, dimensioni minime 400x400mm con chiusura in ghisa carrabile riportante la scritta "Illuminazione pubblica" e fori laterali per passaggio tubazione diam. minimo 110mm
	Armatura per illuminazione stradale tipo AEC mod. ITALO 1 (art. OF3 STW 4.7-2M), corpo in alluminio pressofuso verniciato, per lampada Led 54.5W (2 moduli), alimentazione 700mA, alimentatore con funzione auto-dimm, vetro piano temprato ad elevata trasparenza (sp. 4mm), ottica STW, classe II, inclinazione con sbarrico da 0° a -20°, grado di protezione IP66 montata su palo conico in lamiera zincata a caldo, spessore 4mm, sbarrico da palo 1,5m, h=8m fuori terra, completo di morsetteria (in classe II), pozzetto ispezionabile alla base, dimensioni minime 400x400mm con chiusura in ghisa carrabile riportante la scritta "Illuminazione pubblica" e fori laterali per passaggio tubazione diam. minimo 110mm

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PALO PER VIABILITA' VIA ROCCA - TRATTA 1

PARTICOLARE DI DERIVAZIONE IN SCATOLA DI CONNESSIONE NEL POZZETTO

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PALO PER VIABILITA' INTERNA - TRATTA 2

PARTICOLARE SCAVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA