



ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56
ambito normativo **ATF2.PG1- San Pietro del Gallo** del vigente P.R.G.C.

Urbanizzazioni Primarie
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
animetria preliminare di progetto

1:1000

TAV.11a

FORNERIS Geom. Maurizio

DUTTO Geom. Massimiliano



GIRAUDO Sara

LEGENDA SIMBOLI

- Cavidotto corrugato doppia parete HDPE Ø110 mm
- - - Tracciato futuro cavidotto corrugato di impianto
- ▬ Palo da lamiera di acciaio zincato a caldo tipo S235JR, altezza totale 8 metri (7 fuori terra) comprensivo di sbarrico cilindrico curvato (lunghezza 1,5 m, altezza 1 m) dotato di armatura illuminante (gruppi classe II e led tipo AEC led in modelli ST-4.5,63 (pali 1-7) e ST-4.5,45 (restanti pali))
- Ⓢ Palo da lamiera di acciaio zincato a caldo tipo S235JR, altezza totale 6 metri (5 fuori terra) dotato di armatura illuminante (gruppi classe II e led in modelli ISLA modello 5068 - 32 leds)
- ☒ Pozzetto prefabbricato in c.a. vibrocompresso delle dimensioni interne di 40x40x40 cm, dotato di chiusura in ghisa sferoidale GS 500/7 classe di resistenza B125
- 🚧 Armadio stradale modulare in vetroresina delle dimensioni di 515x87x375 mm, completo di zoccolo componibile delle dimensioni di 515x83x375 mm